

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС КГ 417/043.RU.02.08105

Серия КГ № 0189664

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат»  
 Аттестат аккредитации № КГ 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 г.  
 Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302  
 Телефон: + 996700249054 Адрес электронной почты: info@azia-sertificat.com

**ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ"**

Место нахождения: 215750, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок городского типа Верхнеднепровский, улица имени Сергея Петрикова, здание 2, этаж 2, помещение 80.  
 Адрес места осуществления деятельности: 215750, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок городского типа Верхнеднепровский, улица имени Сергея Петрикова, здание 2, основной государственный регистрационный номер 1206700011044  
 Телефон: +7 495-129-01-20 Адрес электронной почты: info@dkm.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ"**

Место нахождения: 215750, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок городского типа Верхнеднепровский, улица имени Сергея Петрикова, здание 2, этаж 2, помещение 80.  
 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 215750, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок городского типа Верхнеднепровский, улица имени Сергея Петрикова, здание 2

**ПРОДУКЦИЯ** Котлы отопительные газовые: Котлы водогрейные типа КВ-ГМ серий "Дорогобуж" и "Днепр" теплопроизводительностью 0,05 до 17 МВт и максимальной температурой воды на выходе из котла 115 °С.  
 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.21.12-084-44914764-2021 "Котлы водогрейные. Технические условия"  
 Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8403109000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" (ТР ТС 016/2011)

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 3/01.К-062/01 от 11.03.2025 года, выданного Испытательным центром Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Прикаспийский Центр Сертификации", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КЗ.Т.02.0199

Акта анализа состояния производства №250117-250706 от 24.02.2025, выданного ОСП ОсОО "Азия Сертификат" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КГ 417/КЦА.ОСП.043); эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Рыбина Алина Сергеевна.

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 30735-2001 "Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия", ГОСТ EN 14394-2013 "Котлы отопительные. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения номинальной теплопроизводительностью не более 10 МВт и максимальной рабочей температурой 110 °С". Условия хранения по ГОСТ 15150-69: кратковременное хранение котлов – 5(ОЖ4); длительное хранение котлов – 2(С). Назначенный срок службы – не менее 10 лет. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора: №250117-250706 от 24.02.2025.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 13.03.2025 **ПО** 12.03.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Рыжанкова Светлана Николаевна (ФИО)

Авакиров Улукбек Султанович (ФИО)