

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПТ17.Н01996

Срок действия с 22.05.2009

по 21.05.2012

0682086

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Рег. № РОСС RU.0001.11ПТ17

ПРОДУКЦИИ ООО "СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО"

105153, Россия, г. Москва, ул. Первомайская, д. 4, тел. (495) 646-00-16

ПРОДУКЦИЯ

Автоматизированные модульные котельные МК ДКМ типов: 200-18500,
серий: Смоленск, Vacuumatic, Дорогобуж, Днепр (см. приложение на 2 листах)

ТУ 4938-064-00210720-2006

Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

49 3811

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 4938-064-00210720-2006 (П.п. 1.2.1, 1.2.13, 1.2.15, 1.2.31-1.2.37, 1.4, 2.4-2.17)

КОД ТН ВЭД:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Дорогобужкотломаш". ИНН:6704000209
215750, Смоленская область, пос. Верхнеднепровский

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Открытое акционерное общество "Дорогобужкотломаш". Код-ОКПО:00210720. ИНН:6704000209
215750, Смоленская область, пос. Верхнеднепровский, тел. (48144) 2-93-42, факс (48144) 5-34-00

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № МЛ30-058 от 20.04.2009 г.
Испытательная лаборатория «СТРОЙВЕНТМАШ» ООО «СТРОЙВЕНТЭКОЛОГИЯ»,
рег. № РОСС RU.0001.21МЛ30

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Плановый инспекционный контроль: май 2010 г., май 2011 г.

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

С.Л. Еремеев

инициалы, фамилия

Эксперт

А.В. Евлова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

1517387

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.ПТ17.Н01996

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		
49 3811	<p>Автоматизированные модульные котельные МК ДКМ типов: 200-18500, серий: Смоленск, Vasumatic, Дорогобуж, Днепр:</p> <p>Автоматизированные блочные модульные котельные серии СМОЛЕНСК типа: МК ДКМ 2500, 3500, 4500, 6000, 7000, 8000, 9000, 10500, 11500, 12500, 14000, 15000, 16000, 17500, 18500 с водогрейными котлами производства ОАО "Дорогобужкотломаш" номинальной теплопроизводительностью от 2320 до 18560 кВт, работающими на жидком топливе и (или) природном газе с температурой нагрева воды не выше 388К (115 град.С).</p> <p>Автоматизированные блочные модульные котельные серии Vasumatic типа: МК ДКМ 1250, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 с водогрейными котлами производства ОАО "Дорогобужкотломаш" номинальной теплопроизводительностью от 1250 до 8000 кВт, работающими на природном газе с температурой нагрева воды не выше 388К (115 град.С).</p> <p>Автоматизированные блочные модульные котельные серии ДОРОГОБУЖ типа: МК ДКМ 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 9000 с водогрейными котлами производства ОАО "Дорогобужкотломаш" номинальной теплопроизводительностью от 200 до 9000 кВт, работающими на природном газе и (или) жидком топливе с температурой нагрева воды не выше 388К (115 град.С).</p>	ТУ 4938-064-00210720-2006



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

С. Л. Еремеев
инициалы, фамилия

А. В. Ефимова
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

1517388

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.ПТ17.Н01996

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

49 3811

Автоматизированные модульные котельные МК ДМК типов: 200-18500, серий: Смоленск, Vacuumatic, Дорогобуж, Днепр:

ТУ 4938-064-00210720-2006

Автоматизированные блочные модульные котельные серии ДНЕПР типа: МК ДМК 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7500, 9000, 10000, 11000, 12000, 13500, 14500, 15500, 16500, 18000 с водогрейными котлами производства ОАО "Дорогобужкотломаш" номинальной теплопроизводительностью от 2500 до 18000 кВт, работающими на природном газе и (или) жидком топливе с температурой нагрева воды не выше 388К (115 град.С).

В котельных типоряда применяются горелки (газовые, жидкотопливные, комбинированные) производства фирм: SAASKE GmbH & Co. KG, Baltur S.p.A., Sib Unigas S.p.A., Max Weishaupt GmbH, и другие, имеющие Сертификат соответствия и Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору, согласованные к применению ОАО "Дорогобужкотломаш".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Открытое акционерное общество "Дорогобужкотломаш"
215750, Смоленская область, пос.
Верхнеднепровский



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

С. Л. Еремеев
инициалы, фамилия

А. В. Евлова
инициалы, фамилия