

Начальник *Григорьев*  
*Григорьев*



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.HB62.B.01559/24

Серия **RU** № **0503819**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ГАММА". Место нахождения: 142116, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 14 строение 1, офис 9. Адрес места осуществления деятельности: 142116, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 14 строение 1, офис 9. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.11HB62. Дата решения об аккредитации: 20.01.2020 года. Номер телефона: +74958810019; адрес электронной почты: info@gamma-sert.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГБУЖКОТЛОМАШ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 215750, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок городского типа Верхнеднепровский, улица имени Сергея Петрикова, здание 2, этаж 2, помещение 80. Основной государственный регистрационный номер 1206700011044. Номер телефона: +74951290120. Адрес электронной почты: info@dkm.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГБУЖКОТЛОМАШ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 215750, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок городского типа Верхнеднепровский, улица имени Сергея Петрикова, здание 2, этаж 2, помещение 80

**ПРОДУКЦИЯ**

Котлы газовые отопительные водогрейные вакуумные типов: КВ-Г-0,63-90Н («VT-630»), КВ-Г-1,1-90Н («VT-1100»), КВ-Г-2,0-90Н («VT-2000»), теплопроизводительностью 0,63-2,0 МВт. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 25.21.12-098-44914764-2024 «Котлы водогрейные». Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС**

8403109000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокола испытаний № 48ИППМГ от

15.10.2024 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05); Акта о результатах анализа состояния производства №24/09/0002-5 от 05.09.2024 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью "ГАММА" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB62) эксперта, подписавший акт о результатах анализа состояния производства – Синичин Данил Сергеевич; комплекта документов: руководства по эксплуатации 1,1В-03260 РЭ от 16.05.2023 года; паспорта б/н от 06.09.2024 года, чертежа № 2.ОВ.00.00.00.00 СБ. Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ГОСТ 30735-2001 "Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия", ГОСТ 33009.1-2014 (EN 15502-1:2012) "Котлы газовые центрального отопления. Часть 1. Технические требования и методы испытаний". Условия хранения 5 (ОЖ4), 4 (Ж2) по ГОСТ 15150. Срок хранения 1 год, срок службы 15 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 09.2024 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С**

15.10.2024

ПО

14.10.2025

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Пешехонова Ирина Михайловна (ф.и.о.)

Котов Илья Анатольевич (ф.и.о.)