

**Спецификация обмуровочных материалов на котлы  
КВ-ГМ-11,63-150, КВ-ГМ-23,26-150, КВ-ГМ-35-150**

Наименование материалов изделий	ГОСТ, ТУ	Единица измерений	КВ-ГМ-11,63-150	КВ-ГМ-23,26-150	КВ-ГМ-35-150
			Количество		
<b>Теплоизоляционные материалы и изделия</b>					
Заполнитель шамотный ЗШБ, кл. 4 (песок)	ГОСТ 23037-99	кг	1820	2822	3507
Заполнитель шамотный ЗШБ, кл. 2 (щебень)	ГОСТ 23037-99	кг	1950	3023	3758
Огнеупорная смесь Алак-0,8-1000	ТУ 1523-005-50924710-2008	м <sup>3</sup>	4,5	-	-
Вата минеральная ВМ-70	ГОСТ 4640-2011	м <sup>3</sup>	0,3	0,35	0,78
Маты минераловатные прошивные МП-125-1000.500.80	ГОСТ 21880-2011	шт.	118	139	173
Шнур кремнеземный наполненный ШКН(Х)-1-10	ТУ 5952-1.66-05786904-02	кг	6	5	10
Кирпич шамотный ШБ-1, N8	ГОСТ 8691-79	шт.	1585	1894	2090
Кирпич керамический К-100/1/15	ГОСТ 530-95	шт.	1910	-	3380
Кирпич обыкновенный	ГОСТ 530-95	шт.	-	2830	-
Ткань хлопчатобумажная миткалевой группы	ГОСТ 29298-2005	м <sup>2</sup>	114	-	-
<b>Вяжущие и отделочные материалы</b>					
Цемент глиноземистый	ГОСТ 969-91	кг	1040	1612	2004
Теплоизоляционное покрытие «Пеномакс»			1,8	1,5	2,6
Мертель огнеупорный МШ-28	ГОСТ 6137-97	кг	320	411	510
Фанера ФК IV <sub>1</sub> /IV <sub>1</sub> , E1 Ш1 толщ. 4мм	ГОСТ 3916.2-96	м <sup>2</sup>	15	20	40
<b>Металлические изделия</b>					
Проволока 1,6-0-Ч	ГОСТ 3282-74	кг	14,4	10	20
Проволока 5,0-0-Ч	ГОСТ 3282-74	кг	74,4	110	200
Сетка N 20-2,0	ГОСТ 5336-80	м <sup>2</sup>	140	123	170
Сетка N 45-3,0	ГОСТ 5336-80	м <sup>2</sup>	20	17	25



ОАО "Дорогобужкотломаш" оставляет за собой право вносить изменения в спецификации, если данное отступление не ухудшает качество и технические характеристики поставляемой продукции.