

Спецификация обмуровочных материалов КВ-ГМ-35-150(ПТВМ-30М)

| Наименование материалов изделий | ГОСТ, ТУ | Единица измерений | Количество |
|--|----------------|-------------------|------------|
| Теплоизоляционные материалы и изделия | | | |
| Заполнитель шамотный ЗШБ, кл. 4 (песок) | ГОСТ 23037-99 | кг | 5857 |
| Заполнитель шамотный ЗШБ, кл. 2 (щебень) | ГОСТ 23037-99 | кг | 5857 |
| Крошка диатомитовая обожженная | ТУ 36-888-83 | кг | 3048 |
| Асбест хризолитовый К-6-30 | ГОСТ 12871-93 | кг | 3055 |
| Вата минеральная "100" | ГОСТ 4640-93 | м ³ | 0,25 |
| Маты минераловатные прошивные М1-125-1000.500.80 | ГОСТ 21880-94 | шт. | 225 |
| Порошок магнезитовый каустический ПМК-75 | ГОСТ 1216-87 | кг | 882 |
| Шнур асбестовый ШАОН-10 | ГОСТ 1779-83 | кг | 50 |
| Магний хлористый технический (раствор уд. вес 1,2-1,25 г/см ³) | ГОСТ 7759-73 | м ³ | 1323 |
| Фанера ФК ель/ель viх/vix Е1нш | ГОСТ 3916.2-96 | м ² | 25 |
| Вяжущие и отделочные материалы | | | |
| Цемент глиноземистый "40" | ГОСТ 969-91 | кг | 3896 |
| Металлические изделия | | | |
| Проволока 1,6-0-Ч | ГОСТ 3282-74 | кг | 12 |
| Проволока 5,0-0-Ч | ГОСТ 3282-74 | кг | 138 |
| Сетка N 20-2,0 | ГОСТ 5336-80 | м ² | 250 |
| Сетка N 45-3,0 | ГОСТ 5336-80 | м ² | 15 |



ОАО "Дорогобужкотломаш" оставляет за собой право вносить изменения в спецификации, если данное отступление не ухудшает качество и технические характеристики поставляемой продукции.

Все права защищены. Воспроизведение, полное или частичное, допускается только с письменного разрешения "Дорогобужкотломаш"