50К–19.00.00.0

Наименование	Единицы измерения	Марка	ГОСТ, ТУ	Масса ед. кг.	Обмуровка и тепловая изоляция топочной камеры: Стена фронтовая Кол.	Масса	Стены боковые Кол.	Масса	Под Кол.	Масса	Стена задняя Кол.	Масса	Обмуровка и тепловая изоляция части конвективной: Стены боковые Кол.	Масса	Стена задняя Кол.	Масса	Обмуровка предтопка Кол.	Масса	Обмуровка пространства над топкой ЦКС Кол.	Масса	Обмуровка бункера золового Кол.	Масса	Тепловая изоляция трубопроводов перепускных Кол.	Масса	Тепловая изоляция короба газового Кол.	Масса	Тепловая изоляция воздухопо-догревателя Кол.	Масса	Итого Кол.	Масса	Примечание
1. Огнеупорная смесь																															
Алакс–0,8–1000	м³		ТИ523-005-50824710-2008	800	0,66	528	–	–	–	–	0,66	528	0,6	480	0,66	528							3,7	2960					6,28	5024	
2. Вата минеральная	м³	ВМ–70	ГОСТ 4640–2011	100	0,16	16,0	0,32	32,0	0,08	8,1	0,02	2,0	0,09	9,0	0,1	10,0	–	–	2,72	272	0,04	4,0	–	–	12,73	1273	1,64	164	17,9	1790,1	
3. Êèðïè÷ øàìîòíûé N8	м³	ØÀ–1	ГОСТ 8691–73	2000	–	–	3,2	6400	–	–	–	–	–	–	–	–	2,12	4240	4,2	8400	1,36	2720	–	–	–	–	–	–	10,88	21760	
4. Кирпич диатомовый	м³	К1; Д–500	ГОСТ 2694–78	500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,4	6800	–	–	–	–	–	–	3,4	6800	
5. Клей	м³	–		1610	0,04		0,08		0,02		0,006		0,02		0,025		–		–		0,01		0,026						0,227	365,5	**Допускается замена
5.1. Глина огнеупорная	кг	ПГОСБ	ТУ 14–8–90–74			24,5		49,0		12,2		3,7		12,2		15,3		–		–		6,1		15,9							
5.2. Стекло натриевое жидкое (уд.вес 1,47–1,52 г/см³)	кг		ГОСТ 13078–81			40,1		80,2		40,1		6,0		40,1		25,1		–		–		10,0		26,1							
6. Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные	м³	МП-125-1000.500.80	ГОСТ 21880–2011	125	6,4	800	12,9	1612,5	3,2	400,0	0,9	112,5	3,6	450,0	4,0	500,0	–	–	–	–	1,6	200,0	–	–	–	–	–	–	32,6	4075	*Допускается замена
7. Теплоизоляционное покрытие																															
"Пеномакс"	м³		СТО 10866720051144-008-2010	700	1,2	840	2,4	1680	0,6	420	0,2	140	0,7	490	0,74	518	–	–	–	–	0,3	210	0,45	315	1,91	1337	0,41	287	8,91	6237	
8. Проволока	м	1,6–О–Ч	ГОСТ 3282–74	0,06	199,5	12,0	401,5	24,1	100,5	6,0	27,5	1,7	112,5	6,8	123,8	7,4	–	–	–	–	49,5	3,0	80,0	4,8	–	–	–	–	1095,6	65,8	
9. Проволока	м	5,0–О–Ч	ГОСТ 3282–74	0,19	112,0	21,3	332,0	63,1	146,0	27,7	110,0	20,9	200,0	38,0	110,0	20,9	–	–	–	–	220,0	41,8	–	–	250,0	47,5	–	–	1480	281,2	
10. Раствор	м³			1800	–		0,74		–		–		–		–		0,61		1,21		1,1		–		–		–		3,66	6588	
10.1 Мертель огнеупорный	кг	ÌØ–28	ÀÍÑÒ 6137–97			–		777		–		–		–		–		640,5		1270,5		1155		–		–		–		
10.2 Цемент глиноземистый	кг	40	ГОСТ 969–91			–		259		–		–		–		–		213,5		423,5		385		–		–		–		
11. Сетка	м²	20–2,0	ГОСТ 5336–80	2,66	79,8	212,3	160,6	427,2	40,2	106,9	11,0	29,1	20,0	53,2	49,5	131,7	–	–	–	–	19,8	52,7	52,0	138,4	127,3	338,6	16,4	43,6	576,8	1534	
12. Сетка	м²	45–3,0	ГОСТ 5336–80	2,7	–	–	–	–	–	–	–	–	25,0	67,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25,0	67,5	
13. Ткань хлопчатобумажная миткалевой группы	м²	–	ГОСТ 29298–2005	0,5	79,8	39,9	16,6	8,3	40,2	20,1	11,0	5,5	45,0	22,5	49,5	24,8	–	–	–	–	19,8	9,9	37,0	18,5	159,4	79,6	20,4	10,2	478,4	239,2	
14. Фанера	м²	Фанера ФК ель/ель 4х/4х 8Л	ГОСТ 3916.2–96	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	4,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	4,8	
15. Шамотобетон	м³	–		1900	3,1		6,9		2,1		1,0		2,2		2,1		–		–		1,9		–		–		–		19,3	36670	
15.1 Заполнитель шамотный	кг	ЗШБ кл.2	ГОСТ 23037–99			2325		5175		1575		750		1650		1575		–		–		1425		–		–		–			
15.2 Заполнитель шамотный	кг	ЗШБ кл.4	ГОСТ 23037–99			2170		4830		1470		700		1540		1470		–		–		1330		–		–		–			
15.3 Цемент глиноземистый	кг	40	ГОСТ 969–91			1240		2760		840		400		880		840		–		–		760		–		–		–			
*Материал муллитокремнеземистый рулонный (толщ.40мм–2слоя) Коэф. упл.1,5	м³	МКРР–130	ГОСТ 23619–79	195	6,4	1248	12,9	2515,5	3,2	624	0,9	175,5	3,6	702	4,0	780	–	–	–	–	1,6	312	–	–	–	–	–	–	32,6	6357	
**Клей эпоксидный	м³	—	—	1670	0,04	66,8	0,08	133,6	0,02	33,4	0,006	10,02	0,02	33,4	0,025	41,75	–	–	–	–	0,01	16,7	0,026	43,42	–	–	–	–	0,227	379,1	

Допускается замена теплоизоляционных материалов на другие теплоизоляционные материалы с аналогичными характеристиками по согласованию с ОА "Дорогобужкотломаш"