60.19.00.00.00

Наименование	Единицы измерения	Материал: Марка, класс	Материал: ГОСТ, ТУ	Масса единицы, кг	Обмуровка и тепловая изоляция топочной камеры: Стены фронтовая Кол.	Стены фронтовая Масса	Стены боковые Кол.	Стены боковые Масса	Под Кол.	Под Масса	Обмуровка и тепловая изоляция части конвективной: Стены фронтовая Кол.	Стены фронтовая Масса	Стены боковые Кол.	Стены боковые Масса	Тепловая изоляция трубопроводов перепускных Кол.	Тепловая изоляция трубопроводов перепускных Масса	Тепловая изоляция короба газового и клапанов предохранительных Кол.	Тепловая изоляция короба газового и клапанов предохранительных Масса	Итого Кол.	Итого Масса	Примечание
1. Огнеупорная смесь																					
Алакс–0,8–1000	$м^3$		ТУ1523-005-50924710-2008	800	0,53	424	1,06	848	–	–	1,06	848	1,06	848	–	–	–	–	3,71	2968	
2. Вата минеральная	$м^3$	ВМ–70	ГОСТ4640–2011	100	0,13	13,0	0,15	15,0	0,04	4,0	0,06	6,0	0,06	6,0	4,39	439,0	0,13	13,0	4,96	496,0	
3. Клей	$м^3$	–		1610	0,033		0,037		0,010		0,016		0,016		0,024		0,032		0,168		**Допускается замена
3.1. Глина огнеупорная	кг	ПГОСБ	ТУ 14–8–90–74			20,2		22,6		6,1		9,8		9,8		14,7		19,6		102,8	
3.2. Стекло натриевое жидкое (уд.вес 1,4–1,5 г/см)	кг	–	ГОСТ 13078–81			33,1		37,1		10,0		16,1		16,1		24,1		32,1		168,5	
4. Маты минераловатные, прошивные	$м^3$	МП–125–1000.500.80	ГОСТ 21880–2011	125	5,2	650,0	5,9	737,5	1,6	200,0	2,5	312,5	2,5	312,5	–	–	5,1	637,5	22,8	2850	*Допускается замена
5. Масса хромитовая	$м^3$	ПХМ–6		2850	–		0,10		–		–		–		–		–		0,10		
10.1. Смесь хромитовая	кг	СХГ–3	ТУ14–8–84–73			–		330,0		–		–		–		–		–		330,0	
10.2 Стекло натриевое, жидкое (уд.вес1,4–1,5г/см)	кг	–	ГОСТ13078–81			–		23,0		–		–		–		–		–		23,0	
6. Проволока	м	1,6–0–Ч	ГОСТ 3282–74	0,06	325,5	19,5	369,5	22,2	48,5	2,9	158,5	9,5	158,5	9,5	61,0	3,7	160,0	9,6	1281,3	76,9	
7. Проволока	м	5,0–0–Ч	ГОСТ 3282–74	0,19	176,0	33,4	184,0	34,9	54,0	10,3	176,0	33,4	176,0	33,4	–	–	57,6	10,9	823,6	156,5	
8. Сетка	$м^2$	20–2,0	ГОСТ 5336–80	2,66	130,2	346,3	147,8	393,2	19,4	51,6	31,7	84,3	63,4	168,6	76,1	202,4	64,0	170,2	532,6	1416,7	
9. Сетка	$м^2$	45–3,0	ГОСТ 5336–80	2,7	–	–	–	–	–	–	31,7	85,6	–	–	–	–	–	–	31,7	85,6	
10. Теплоизоляционное покрытие																					
"Пеномакс"	$м^3$		СТО 10866720051144-088–2010	700	0,98	686,0	1,11	777,0	0,29	203,0	0,48	336,0	0,48	336,0	1,46	1022	0,96	672	5,8	4060	
11. Фанера S5мм	$м^2$	Фанера сосна ФКЛУх/ЛУхЕ1Ш	ГОСТ3916.2–96	1,2	–	–	–	–	–	–	4,0	4,8	–	–	–	–	–	–	4,0	4,8	
12. Ткань хлопчатобумажная миткалевой группы	$м^2$	–	ГОСТ 29298–2005	0,5	65,1	32,6	73,9	37,0	19,4	9,7	31,7	15,9	31,7	15,9	80,0	40,0	64,0	32,0	365,8	182,9	
13. Шамотобетон	$м^3$	–		1900	2,68		4,62		0,80		1,27		1,15		–		–		10,52		
13.1 Заполнитель шамотный	кг	ЗШБ кл.2	ГОСТ 23037–99			2010,0		3465,0		600,0		952,5		862,5		–		–		7890,0	
13.2 Заполнитель шамотный	кг	ЗШБ кл.4	ГОСТ 23037–99			1876,0		3234,0		560,0		889,0		805,0		–		–		7364,0	
13.3 Цемент глиноземистый	кг	40	ГОСТ 969–91			1072,0		1848,0		320,0		508,0		460,0		–		–		4208,0	
14. Шнур кремнеземный наполненный	м	ШКН(Х)–1–27	ТУ 5952-1.66-05786904-02		23,9	4,35							43,65	7,95					67,6	12,3	
15. Заполнитель шамотный (щебень)	$м^3$	ЗШБ кл.2	ГОСТ 23037–99						0,5	950									0,5	950	
*Материал муллитокремнеземистый рулонный (толщ.40мм–2слоя) Коэф. упл.1,5	$м^3$	МКРР–130	ГОСТ23619–79	195	5,2	1014,0	5,9	1150,0	1,6	312,0	2,5	487,5	2,5	487,5	–	–	5,1	994,5	22,8	4446,0	
**Клей эпоксидный	$м^3$	—	—	1670	0,033	55,1	0,037	61,8	0,010	16,7	0,016	26,7	0,016	26,7	0,024	40,1	0,032	53,4	0,168	280,6	

Допускается замена теплоизоляционных материалов на другие теплоизоляционные материалы с аналогичными характеристиками по согласованию с ОАО "Дорогобужкотломаш."

Перв. примен. КВ–ГМ–69,8–150(ПТВМ–60)

Справ. N

Подп. и дата | Инв.N дубл. | Взам. инв.N | Подп. и дата | Инв.N подл.

5	ЗамКО–5254			
Изм.	Лист.	N? докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Бузанова			
Пров.	Обчинников			
Н. контр.	Ковалева			
Утв.	Скворцов			

60.19.00.00.00

Материалы для обмуровки и тепловой изоляции

Лит.	Масса	Масштаб
	–	–
Лист	Листов 1	

ОАО ДКМ ОГК

Формат А2