



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РРС 00-20965

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Автоматизированные модульные котельные серии VACUMATIC типа: МК,
ДКМ 1250 (2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000) по ТУ 4938-064-00210720-2006
с водогрейными котлами ОАО "Дорогобужкотломаш" (Смоленская обл.
пос. Верхнеднепровский) номинальной теплопроизводительностью от 1250
до 8000 кВт с температурой нагрева воды до 115°C, работающими
на природном газе.

Код ОКП (ТН ВЭД): 49 3100 (8403 10 000 0)

Изготовитель (поставщик): ОАО "Дорогобужкотломаш"
(215770, Смоленская обл., пос. Верхнеднепровский).

Основание выдачи разрешения: Заключение экспертизы промышленной
безопасности ООО "Строймаркет 99" № 08/06 от 06.05.2006 г.; сертификат
соответствия ОС "ФЭЦ-ТЕСТ" № РОСС RU.МХ06.В00230 от 02.08.2005 г.

Условия применения:

1. Выполнение требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности.
2. Соблюдение требований технических условий и стандартов на изготовление оборудования.
3. Монтаж, техническое обслуживание и эксплуатация в соответствии с требованиями норм и правил промышленной безопасности.

Срок действия разрешения до 29.05.2009

Дата выдачи 29.05.2006


Руководитель
К.Б. ФУЗИКОВСКИЙ



АА 010482